

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ97.В.00489/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (АО «ТАРКЕТТ»)

Место нахождения: 446300, Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промзона Промышленная зона – 1, дом 1.

Адрес места осуществления деятельности: 446300, Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промзона Промышленная зона – 1, дом 1.

Номер государственной регистрации: 1026303207226. ИНН 6340007043.

Номер телефона: +7 (84661) 3-50-70. Адрес электронной почты: AO.tarkett@tarkett.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (АО «ТАРКЕТТ»)

Место нахождения: 446300, Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промзона Промышленная зона – 1, дом 1.

Адрес места осуществления деятельности: 446300, Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промзона Промышленная зона – 1, дом 1.

Номер государственной регистрации: 1026303207226. ИНН 6340007043.

Номер телефона: +7 (84661) 3-50-70. Адрес электронной почты: AO.tarkett@tarkett.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». ИНН: 7717035419, ОГРН: 1027739451684.

Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97.

Место нахождения: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Телефон +7 (495) 617-27-27 доб. 2656.

Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное - гомогенный ПВХ линолеум, тип MELODIA (МЕЛОДИЯ) с полиуретановой защитой лицевой поверхности, торговая марка «ТАРКЕТТ» (ТАРКЕТТ), общая толщина от 1,80 мм до 2,26 мм, тип PRIMO PLUS (ПРИМО ПЛЮС) с полиуретановой защитой лицевой поверхности, торговая марка «ТАРКЕТТ» (ТАРКЕТТ), общая толщина от 1,80 мм до 2,26 мм, тип MONOLIT (МОНОЛИТ) с полиуретановой защитой лицевой поверхности, торговая марка «ТАРКЕТТ» (ТАРКЕТТ), общая толщина от 1,80 мм до 2,26 мм, тип HORIZON (ГОРИЗОНТ) с полиуретановой защитой лицевой поверхности, торговая марка «СИНТЕРОС» (SINTEROS), общая толщина от 1,80 мм до 2,26 мм, выпускаемое по ТУ 22.23.15-015-54031669-2019 «ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ГОМОГЕННОЕ – ГОМОГЕННЫЙ ПВХ ЛИНОЛЕУМ» дата утверждения 12.10.2006г. с изменением № 1-2 дата введения в действие 01.01.2024г.

Серийный выпуск

код ОКПД2: 22.23.15.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ); глава 3, статья 13, п.п. 7, 8, 9, 10. (см. Приложение № 1).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № 1224/A2 от 27.05.2026г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.), подписанного экспертами: Щербакова Ирина Вячеславовна, Зубкова Елена Владимировна.

Протоколов испытаний № 26-06-30/1ТР-ИКБС от 30.06.2026 г. № 26-06-30/2ТР-ИКБС от 30.06.2026 г. № 26-06-30/3ТР-ИКБС от 30.06.2026 г. № 26-06-30/4ТР-ИКБС от 30.06.2026 г. (ИЛ ИКБС НИУ МГСУ, рег. № РОСС RU.0001.21АИ09 от 28.09.2015 г.).

Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30402-96 п. 5.1 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость», ГОСТ Р 51032-97 п. 5.1 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени», ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 «Метод экспериментального определения коэффициента дымообразования твердых веществ и материалов», ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 «Метод экспериментального определения показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов».

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 07.04.2026 г. (MELODIA), с 10.04.2026 г. (PRIMO PLUS), с 07.04.2026 г. (MONOLIT), с 17.04.2026 г. (HORIZON) (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 15.07.2026

по

14.07.2031



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт
(эксперты)

(подпись)

(подпись)

Рожков Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

Ермакова Антонина Григорьевна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU C-RU.ПБ97.В.00489/26
(обязательная сертификация)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96 п. 5.1	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В2
ГОСТ Р 51032-97 п. 5.1	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени РП1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Глава 3, статья 13, п.п. 7, 8, 9, 10.

Свойства материалов	Группа
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Способность распространения пламени по поверхности	Нераспространяющие (РП1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт
(эксперты)

(подпись)

Рожков Алексей Владимирович

(подпись)

Ермакова Антонина Григорьевна