

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C- CN.ПБ09.В.00250/21

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество Ограниченной Ответственности «МетрПола» (ООО «МетрПола»)
Адрес (место нахождения): 107023, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУЖЕНИНОВА, 16, СТР.2
ОГРН 1127746442570 ИНН 7718889325 Телефон: (495) 740-26-88
Адрес электронной почты: info@dlvflooring.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

HaoFlor Co., Ltd
Адрес (место нахождения): КИТАЙ, N2, Xuehong Road, Xueyan Town, Changzhou City, Jiangsu, China
Адрес производства: КИТАЙ, N2, Xuehong Road, Xueyan Town, Changzhou City, Jiangsu, China
GLN 6974344610017
Адрес электронной почты: info@haoflor.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Место осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, ОГРН: 102770032317, ИНН 7709398169, тел. 8-495-504-71-64, E-mail: 5047164@mail.ru, Уникальный № ТРПБ.RU.ПБ09

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Гомогенное коммерческое покрытие для пола из поливинилхлорида Торговая Марка: DLV Flooring (Dream Luxury Vinyl) коллекции: Medical Safety, Perfect, Standard Conductive, Pure Space Conductive, (в рулонах и в виде плитки), несамоклеящиеся, пропитанной/покрытой поливинилхлоридом, толщиной от 2,0 мм.

код ОКПД2: 22.23.11

Код ТН ВЭД
ЕАЭС 3918 10 900 0

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2:

группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;

группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18;

группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;

группа по распространению пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1088/ТР от 17.08.2020 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д.60. Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС CN.ФК51.Q00172 срок действия с 04.06.2021 г. по 04.06.2024 г. выданный Органом по сертификации ООО «ПРОМСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» (рег. № RA.RU.13ФК51).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 19.08.2021 по 18.08.2026



РУКОВОДИТЕЛЬ

(заместитель руководителя) органа по
сертификации)

Эксперт (эксперты)

Умрихина Ольга Васильевна

Мирфатуллаев М.М.